



poziom por.132,00 m n.p.m.

Węzeł	w1	H1	w2	w3	w4	w5	H2	w6	H3
Rzędna terenu [m n.p.m.]	142,32	142,22	142,21	142,20	142,50	142,69	143,09	142,50	142,06
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	140,73 / 140,69	140,68 / 140,68	140,67	140,66 / 140,84	140,96	141,15	141,55	140,96	140,52
Zagłębienie [m]	1,68	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV110	0,17 / 0,29	0,26 PCV110	PCV110	1,96	5,00	PCV110	0,80 PCV110	0,50 / 2,80 PCV110
Długość [m]	12,10	3,40	3,80	15,30	3,80	49,80	117,80	15,70	
Odległość [m]	0,00 / 10,66 / 11,20	10,30	12,10	15,50	19,30	28,60	34,60	38,40	88,20	206,00	221,70
Kąt załamania [°]		45°	45°		45°	45°			

	P1	P2	P3	P4
Rzędna terenu [m n.p.m.]	142,80	142,70	142,50	142,56
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	140,97 / 140,97	140,98	140,99	141,00
Zagłębienie [m]	1,86	1,75	1,54	1,59
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PE63 / 0,10	PE63 / 0,10	PE63 / 0,10	PE63 / 0,10
Długość [m]	40,30	10,20	12,80	6,30
Odległość [m]	0,00 / 38,80	40,30	50,50	63,30	69,60
Kąt załamania [°]	90°	12°	90°	

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz budowa przyłącza cieplnego do budynku komunalnego w Parzęczewie ul. Rocha 8

Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:
Profil sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego	1:500	5

Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
Zbigniew Cebula	sanitarna 32/00/WŁ	styczeń 2017	