


WYKAZ ŚREDNIC I ODLEGŁOŚCI:

ODCINEK "2" - PC3 - Dn 32 PE - L= 21,0 mb.

ODCINEK "1" - PC1 - Dn 32 PE - L= 0,7 mb.




SW - STUDNIA WODOMIERZOWA Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ. WEWNĄTRZ STUDNI ZAMONTOWAĆ WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY Dn 20. PRZED WODOMIERZEM ZAWÓR ANTYSKARZENIOWY. ZA WODOMIERZEM ZAMONTOWAĆ ZAWÓR SPUSTOWY Dn 15.

PC - PUNKT CZYRALNY - ZAKOŃCZONY SKRZYNKĄ ZAWOROWĄ Z ZAWOREM Dn 20 LUB WYPROWADZONY PONAD ZIEMIĘ.

W1 - OPASKA PRZYŁĄCZENIOWA Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM OP 110/32. Z ZAWORU WYPROWADZIC KLUCZ I ZAKOŃCZYĆ W SKRZYŹE DO ZASUW.

PC-1; 2; 3 - 3 szt.

[illegible]

OZNACZENIA

1. Pokrywa
2. Korpus z izolacją
3. Zawór oddzielający
4. Wodomierz
5. Zawór odpowietrzający
6. Konsola
7. Płaszcz
8. Zawór zwrotny antyskazeniowy
9. Warstwa płasku zagęszczonego o grubości 150 cm

UWAGA: Montując drugi płaszcz można osiągnąć głębokość stłani 1100 mm

- 1 - INSTALACJE DO NAWADNIANIA WYKONAĆ Z RUR WODOCIAĞOWYCH PE, PRZEZNACZONYCH DO PRACY MIN 10 atm.
- 2 - PRZEWODY UKŁADAĆ NA ŚREDNIEJ GŁĘBOKOŚCI H=1,2-1,4 m.p.p.terenu
- 3 - STUDNIE WODOMIERZOWĄ WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWĄ Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ
- 4 - ODCINEK INSTALACJI ZA STUDNIĄ WODOMIERZOWĄ TRAKTOWAĆ JAKO WODOCIAĞ LETNI. NA OKRES ZIMOWY NALEŻY SPUŚCIĆ WODĘ Z INSTALACJI.
- 5 - ROBOTY ZIEMNE :
 - * NA CAŁEJ DŁUGOŚCI WYKOPÓW - WYKONAĆ ZE 100% WYMIANĄ GRUNTU I ZAGĘSZCZENIEM
 - * NA ODCINKACH POZA TERENAMI UTWARDZONYMI, OSTATNIA WARSTWA - 30 cm., ZASYPAĆ ZIEMIĄ URODZAJNĄ I ZAGĘSZCIĆ.
- 6- MIEJSCA WOKÓŁ PUNKTÓW CZERPALNYCH WYBRUKOWAĆ 0,5*0,5 - KOSTKĄ BETONOWĄ.

- 1 - PRZEWÓD PE Dn 32 - 96,5 mb.
- 2 - STUDNIA WODOMIERSZOWA Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ - 1 kpl.
- 3 - PUNKT CZERPALNY Z ZAWOREM ZZW ; Dn 15 - NADZIEMNY - 3 kpl.
- 4 - OPASKA PRZYL. Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM OP110/32 - 1 szt.
- 5 - WODOMIERSZ SKRZYDEŁKOWY DN 20.

tech.bud. JACEK KUBIAK
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w budownictwie ogólnym, w szczególności
architektoniczno-techniczne budowlanej;
Nz ewid. G.9. 83450/16290

PB - BOISKO SPORTOWE - CHOCISZEW			
NAWADNIANIE TERENU			Chociszew Dz.Nr 174
SKALA ---	Czerwiec 2017	OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK	RYS. NR