


ELEMENT NR 1  
BOISKO WIELOFUNKCYJNE - SKALA 1:500




OPIS BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

BOISKO GŁÓWNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ O WYMIARACH 42,0\*23,0 m.  
W OBRZEŻACH TRAWNIKOWYCH 100\*30\*8 cm NA ŁAWIE Z BETONU B-15  
SPADEK PODŁUŻNY BOISKA 0,3-0,5 % W KIERUNKU POŁUDNIOWYM  
PO STRONIE POŁUDNIOWEJ KRÓTSZEGO BOKU ZLOKALIZOWANE KORYTO DO  
PRZECHWYCENIA WÓD DESZCZOWYCH O SZEROKOŚCI 0,25 m.  
MALOWANIE LINII NA BOISKU ORAZ MONTAŻ SPRZĘTU SPORTOWEGO WYKONAĆ  
ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

- 1 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA -966,0 m<sup>2</sup>
- 2 - OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100\*30\*8 cm - KOLOR SZARY - 153,5 mb.

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY:  
BOISKO WIELOFUNKCYJNE



UKŁAD WARSTW - OD GÓRY

- 1 - WARSTWA UŻYTKOWA-POLIURETAN - 13 mm
- 2 - WARSTWA SRABILIZACYJNA-GRANULAT GUMOWY - 35 mm
- 3 - KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 mm - 50 mm
- 4 - KRUSZYWO ŁAMANE 31,5-63 mm - 150 mm
- 5 - PODSYPKA PIASKOWA - 300 mm
- 6 - PODSYPKA PIASKOWA - WYRÓWNANIE - ok. 50 mm
- 7 - GRUNT RODZIMY

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH ( 3-6 ) PRZYJĘTO JAKO  
ŚREDNIO 50,0 cm. PO ZDJĘCIU WARSTWY, ODSŁONIETY GRUNT  
DOGĘŚCIĆ.

UWAGA: JAKO KRUSZYWO ŁAMANE STOSOWAC KRUSZYWO GRANITOWE LUB BAZALTOWE

tech.bud. JACEK KUBIAK  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w budownictwie ogólnym w specjalności  
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewid. GP. 8346/II/62/90

PB - BOISKO SPORTOWE - CHOCISZEW

BOISKO WIELOFUNKCYJNE			Chociszew Dz.Nr 174
SKALA ---	Czerwiec 2017	OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK	RYS. NR